



騒音分析成績表

PUHY-EP1180SDMG3(-BS,-BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	81.5	73.0	67.0	62.0	57.0	52.5	49.0	41.5	65.0	(dB)
低騒音	50/60Hz	70.0	65.0	57.5	51.5	48.5	46.5	41.0	35.0	56.0	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	15-02-05	仕様書番号	WYN B1-0783	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---