



騒音分析成績表

PUHY-EP1360SDMG3(-BS,-BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	83.0	74.5	68.0	64.0	58.0	54.0	51.0	44.0	66.5	(dB)
低騒音	50/60Hz	72.0	66.5	55.5	52.5	49.0	49.0	42.5	35.5	57.0	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	15-02-05	仕様書番号	WYN B1-0786	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---