



騒音分析成績表

CMB-(R) P1016HAG3
CMB-(R) P1016HBG3

測定場所: 無響音室
計器: B&K



63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性 (dB)
35	36.5	41	40	35.5	36	40	41	46




三菱電機株式会社	作成日	15-08-03	仕様書番号	WYN B1-1371	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---

騒音分析成績表

CMB-(R) P1016HAG3
CMB-(R) P1016HBG3

測定場所: 無響音室
計器: B&K



電磁弁切換時

63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性 (dB)
35.5	37	40.5	39	34.5	35.5	53	43.5	56

