

静風圧設定表 PFAV-P224DMJ

		標準仕様 モータ1.5kW		高静圧仕様	
				PAC-CJ03MR	モータ3.7kW
				PAC-CJ13MBF	ファン モータベース モータ識別抵抗
No.	回転数 (rpm)	機能設定No.		機能設定No.	
		No.101	No.100	No.101	No.100
①	1800	-	-	3	10
②	1768	-	-	2	9
③	1736	-	-	2	8
④	1704	-	-	2	7
⑤	1672	-	-	2	6
⑥	1640	-	-	2	5
⑦	1608	-	-	2	4
⑧	1575	-	-	2	3
⑨	1543	-	-	2	2
⑩	1511	-	-	2	1
⑪	1479	-	-	2	10
⑫	1447	-	-	1	9
⑬	1415	-	-	1	8
⑭	1383	-	-	1	7
⑮	1351	-	-	1	6
⑯	1319	-	-	1	5
⑰	1287	-	-	1	4
⑱	1255	-	-	1	3
⑲	1229	-	-	1	2
⑳	1202	1	6	1	1
㉑	1176	1	5	1	10
㉒	1150	1	4	10	9
㉓	1124	1	3	10	8
㉔	1096	1	2	10	7
㉕	1068	1	1	10	6
㉖	1040	1	10	10	5
㉗	1012	10	9	-	-
㉘	984	10	8	10	3
㉙	953	10	7	10	2
㉚	926	10	6	10	1
㉛	898	10	5	10 (初期設定)	10 (初期設定)
㉜	870	10	4	4	1
㉝	843	10	3	4	2
㉞	816	10	2	4	3
㉟	790	10	1	4	4
㊱	761	10 (初期設定)	10 (初期設定)	4	5
㊲	731	4	1	4	6
㊳	701	4	2	4	7
㊴	671	4	3	4	8
㊵	637	4	4	4	9

1. 標準仕様は機内抵抗170Pa、機外静圧30Pa、風量65m³/min
2. 上表の回転数は全静圧によって変化するため参考値です。
3. 3.7kWモータ組込の場合は電源投入前に室内DipSW3-2をONにし、室内インバーター基板のCNTYPにモータ識別抵抗を取り付けてください。
4. 別売プレナムの機外静圧は20Paです(風量65m³/min時)。グリルタイプの場合は設定㉞でご使用ください。
5. 機内抵抗はフィルトフィルター、蒸気・温水ヒーターなど別売部品を組込んだ場合に変わりますので補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。
6. ユニット側面の外気取入口より外気を導入する場合は、外気取入量を全体風量の10%以下として下さい。

三菱電機株式会社	静風圧設定表	仕様書番号	WYNB1-1533	副番	A
----------	--------	-------	------------	----	---