

# 取付可能部品併用組合せ表

標準用

PFAV-P224・P280DMJ

○…併用組込可能 ×…併用組込不可 -…対象外

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	備考
暖房用ヒーター	① 補助ヒーター		×	○	×	○	○	○	○	○	○	冷房運転との併用はできません
再熱用ヒーター	② 冷房再加熱用電気ヒーター	×		○	×	○	○	○	○	○	×	
加湿器	③ ベーパーパン加湿器	○	○		×	○	○	○	○	○	○	
	④ 滴下浸透気化式加湿器 ※1,2	×	×	×		○	○	○	○	○	○	冷房加湿はできません
風路	⑤ 吸込ダクトフランジ	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	⑥ プレナムチャンバー	○	○	○	○	○		×	○	○	○	
	⑦ 吹出ダクト用相フランジ	○	○	○	○	○	×		○	○	×	
	⑧ 外気取入フランジ	○	○	○	○	○	○	○		○	○	
フィルター	⑨ フィレドンフィルター	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	⑩ 中・高性能フィルターボックス	○	×	○	○	○	○	×	○	○		

- ※1 滴下浸透気化式加湿器はウェットマスター(株)の推奨品になります。
- ※2 室内温度が設定温度に達し、サーモOFFすると、加湿能力は著しく低下します。
- ※3 上表に記載のない別売部品については、販売店にお問い合わせください。

オールフレッシュ用

PFAV-P265・P335DMJ-F

○…併用組込可能 ×…併用組込不可 -…対象外

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	備考
暖房用ヒーター	① 補助ヒーター		-	-	-	-	-	-	-	-	-	組込できません
再熱用ヒーター	② 冷房再加熱用電気ヒーター	-		-	-	-	-	-	-	-	-	組込できません
加湿器	③ ベーパーパン加湿器	-	-		×	-	-	○	-	○	-	冷房加湿はできません
	④ 滴下浸透気化式加湿器 ※1,2	-	-	×		-	-	○	-	○	-	冷房加湿はできません
風路	⑤ 吸込ダクトフランジ	-	-	-	-		-	-	-	-	-	組込できません
	⑥ プレナムチャンバー	-	-	-	-	-		-	-	-	-	組込できません
	⑦ 吹出ダクト用相フランジ	-	-	○	○	-	-		-	○	-	
	⑧ 外気取入フランジ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	組込できません
フィルター	⑨ フィレドンフィルター	-	-	○	○	-	-	○	-		-	
	⑩ 中・高性能フィルターボックス	-	-	-	-	-	-	-	-	-		組込できません

- ※1 滴下浸透気化式加湿器はウェットマスター(株)の推奨品になります。
- ※2 加湿器は暖房運転で加湿してください。  
室内温度が設定温度に達し、サーモOFFすると、加湿能力は著しく低下します。
- ※3 上表に記載のない別売部品については、販売店にお問い合わせください。

三菱電機株式会社	作成日	2016-01-19	仕様書番号	WYNB1-1589	副番	A
----------	-----	------------	-------	------------	----	---