

騒音分析表

PLFY-P56LMG4

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| 区分 | 参考 | |
| 測定場所 | 無響音室 | |
| 仕様(測定位置等) | 電源: 200V (50/60Hz) | |

| 条件 | 記号 | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | A特性計算 |
|-------|-----|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 強ノッチ | —◇— | 46.0 | 42.0 | 38.5 | 34.5 | 29.5 | 22.0 | 18.0 | 11.0 | 36 |
| 中1ノッチ | —□— | 45.0 | 41.0 | 37.5 | 33.5 | 28.5 | 20.5 | 14.0 | 10.5 | 35 |
| 中2ノッチ | —○— | 41.0 | 39.0 | 34.5 | 30.5 | 25.5 | 16.5 | 12.0 | 10.5 | 32 |
| 弱ノッチ | —△— | 35.5 | 36.0 | 32.0 | 27.5 | 22.0 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 29 |

