

# 騒音分析表

PLFY-P71LMG4

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
| 区分        | 参考                 |  |
| 測定場所      | 無響音室               |  |
| 仕様(測定位置等) | 電源: 200V (50/60Hz) |  |

| 条件    | 記号  | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | A特性計算 |
|-------|-----|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 強ノッチ  | —◇— | 48.0 | 47.5  | 43.5  | 39.5  | 34.5   | 26.5   | 23.5   | 13.0   | 41    |
| 中1ノッチ | —□— | 46.0 | 44.0  | 39.0  | 35.5  | 30.5   | 23.0   | 20.0   | 12.0   | 37    |
| 中2ノッチ | —○— | 44.0 | 40.0  | 36.5  | 32.5  | 27.5   | 19.5   | 14.0   | 10.0   | 34    |
| 弱ノッチ  | —△— | 38.0 | 38.0  | 33.0  | 28.0  | 23.0   | 14.0   | 10.5   | 10.0   | 30    |

