


騒音分析表

PEFY-P90MG4-F

区分 測定場所 仕様(測定位置等)	参考 無響音室 電源: 200V(50/60Hz) 機外静圧: 下記条件参照	
--------------------------------	--	--

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
60Pa	◇	38.0	36.0	26.5	20.0	18.5	16.0	14.5	14.0	26
130Pa	□	47.0	46.5	36.5	31.0	29.0	25.5	22.5	19.0	36
200Pa	○	52.5	52.0	41.5	35.5	33.0	31.0	28.0	25.0	41



三菱電機株式会社	作成日	16-9-5	仕様書番号	WYNB1-2294	副番	-
----------	-----	--------	-------	------------	----	---