



冷電技術ノート	作成		改定	A				
	検認							

騒音分析成績表

PUHV-P224・280LM-E(-BS,-BSG)
PUHV-RP224・280LM-E(-BS,-BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
標準	59	54	48	44	41	36	37	30	47 (dB)

