




騒音分析成績表

PUHY-P450 (S) CM-E2 (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	72	66.5	62.5	60.5	57.5	53.5	49.5	49	63	(dB)
ナイトモード	50/60Hz	54	55	50	46	45.5	47	45	41.5	53	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	08-11-18	仕様書番号	WYN B0-6870	副番	A
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---