



# 騒音分析成績表

PURY-P224 (S) CM-E1 (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室  
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	62.5	61	58.5	53	50	45.5	39	36	56	(dB)
ナイトモード	50/60Hz	56.5	48.5	46	39	38.5	32.5	33	25.5	44	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	08-11-17	仕様書番号	WYN B0-6893	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---