



# 騒音分析成績表

PURY-P280 (S) CM-E1 (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室  
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	59	62	60	54	50.5	46	41	35	57	(dB)
ナイトモード	50/60Hz	58	53.5	44	39	36.5	32.5	31	24.5	44	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	08-11-17	仕様書番号	WYN B0-6894	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---