



騒音分析成績表

PQRY-P280SCM-E(-BSG)(-H)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	61	54	48	43.5	42	39	43	32.5	49	(dB)
ナイトモード	50/60Hz	60.5	53	47.5	43	38	37	40.5	28.5	47	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	09-01-16	仕様書番号	WYN B0-7039	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---