




騒音分析成績表

PQRY-P560SCM-E (-BSG) (-H)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	64	57	51	46.5	45	42	46	35.5	52	(dB)
ナイトモード	50/60Hz	62.5	56	50	46	42	40.5	42.5	31.5	50	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	09-01-16	仕様書番号	WYN B0-7043	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---