



測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	73.5	66.5	63.5	59	55.5	52	49.5	42.5	62	(dB)
ナイトモード	50/60Hz	59	58.5	55	47.5	43	44	42.5	41.5	53	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	09-03-30	仕様書番号	WYN B0-7219	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---