



# 騒音分析成績表

PUHY-P960SCM-E3 (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室  
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	69	68.5	68	61.5	58	53.5	49.5	42	<b>64.5</b>	(dB)
ナイトモード	50/60Hz	69	63	56.5	52.5	48.5	45.5	47	38.5	<b>56</b>	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	09-12-22	仕様書番号	WYN B0-7665	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---