



騒音分析成績表

PFD-P560CMT-E(-2C)(-6)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
81.0	72.5	67.5	63.5	62.0	56.5	52.0	48.0	67.0 (dB)





騒音分析成績表


PFD-P560CMT-E(-2C)(-6)

中性能フィルター(質量法80%(比色法20%),(比色法65%)・高性能フィルター(比色法90%)搭載時

測定場所:無響音室
計器:B&K



63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
82.0	73.3	68.1	63.8	63.1	57.9	52.8	48.8	68.0 (dB)



三菱電機株式会社	WYN B0-7887
----------	-------------