

# 三菱電機 パッケージエアコン 耐震強度計算書(アンカーボルト)

1. 機種 = 電算室用PAC 室内ユニット

2. 形名 = PFD-P560CMT-E(-2C) (-6)

## 3. 機器諸元 (図参照)

- (1) 機器質量 (運転質量)  $W = 560$  kg
- (2) アンカーボルト
- ① 総本数  $N = 4$  本
  - ② サイズ・形状  $= M 16$  形
  - ③ 1本当たりの軸断面積 (呼径による断面積)  $A = 200$  mm<sup>2</sup> =  $200 \times 10^{-6}$  m<sup>2</sup>
  - ④ 機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルトの総本数  $N_t = 2$  本
- (3) 据付面より機器重心までの高さ  $H_g = 1095$  mm =  $1.095$  m
- (4) 検討する方向からみたボルトスパン  $L = 620$  mm =  $0.620$  m
- (5) 検討する方向からみたボルト中心から機器重心までの距離  $L_g = 168$  mm ( $L_g \leq L/2$ ) =  $0.168$  m

## 4. 検討計算 (各項の小数点以下2桁目を四捨五入して算出)

- (1) 設計用水平震度  $K_h = 2.0$
- (2) 設計用鉛直震度  $K_v = K_h/2 = 1.0$
- (3) 設計用水平地震力  $F_h = K_h \cdot W \cdot 9.8 = 10976.0$  N
- (4) 設計用鉛直地震力  $F_v = K_v \cdot W \cdot 9.8 = 5488.0$  N
- (5) アンカーボルトの引抜力  $R_b = \frac{F_h \cdot H_g - (W \cdot 9.8 - F_v) \cdot L_g}{L \cdot N_t} = 9692.5$  N
- (6) アンカーボルトのせん断力  $Q = F_h/N = 2744.0$  N
- (7) アンカーボルトに生ずる応力度
- ① 引張応力度  $\sigma = R_b/A = 48.5$  MPa <  $f_t = 176.4$  MPa
  - ② せん断応力度  $\tau = Q/A = 13.7$  MPa <  $f_s = 132.3$  MPa
  - ③ 引張とせん断を同時に受ける場合  $f_{ts}' = 1.4f_t - 1.6\tau = 225.0$  MPa  
ただし、 $f_{ts}' \leq f_t$  のとき  $f_{ts} = f_{ts}'$ 、 $f_{ts}' > f_t$  のとき  $f_{ts} = f_t$  であるので  $f_{ts} = 176.4$  MPa  
 $\sigma = 48.5$  MPa <  $f_{ts} = 176.4$  MPa
- (8) アンカーボルトの施工法
- ① アンカーボルトの施工法 = 後打ち式樹脂アンカー
  - ② コンクリートの厚さ =  $150$  mm =  $0.150$  m
  - ③ ボルトの埋込長さ =  $110$  mm =  $0.110$  m
  - ④ 許容引抜荷重  $T_a = 11760$  N >  $R_b = 9693$  N

以上の検討結果より、アンカーボルトは十分な強度を有する。  
本計算書はアンカーボルトについての強度計算書であり、  
製品の耐震強度を保証するものではありません。

