



騒音分析成績表

PUHY-P500(S)CM-E3(-BS,-BSG)
高静圧仕様 60 Pa

測定場所: 無響音室
計器: B & K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	69.5	69.5	69.5	63.0	59.5	55.0	51.5	43.5	66	(dB)
ナイトモード	50/60Hz	67.5	60.0	56.5	51.0	47.5	45.0	46.0	37.0	55	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	10-07-20	仕様書番号	WYN B0 - 8120	副番	*
----------	-----	----------	-------	---------------	----	---