




# 騒音分析成績表

PUHY-EP160CM-G (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室  
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	62.5	61	58.5	53	50	45.5	38.5	31	56	(dB)
低騒音	50/60Hz	58.5	55.5	45	38	36	27	21.5	19	44	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	11-4-7	仕様書番号	WYN B0-8687	副番	*
----------	-----	--------	-------	-------------	----	---