



測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	66.5	65	65	58	54.5	50	45	38	61	(dB)
低騒音	50/60Hz	66	61.5	52.5	49.5	45	42	43.5	36	53	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	11-06-06	仕様書番号	WYN B0-8808	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---