



騒音分析成績表

測定場所:無響音室
計器:B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	71.5	72	67	62.5	58.5	55	49	44	65	(dB)
低騒音	50/60Hz	65	60.5	54.5	50	46	43.5	46	36	54	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	11-06-06	仕様書番号	WYN B0-8810	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---