

取付可能部品併用組合せ表

高COP用 PFAV-EP224・280・450・560DM-E

○…併用組込可能 ×…併用組込不可 -…対象外

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	備考
ヒーター	① 蒸気・温水ヒーター ※2	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
	② 補助ヒーター ※2	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	-	
加湿器 ※1	③ 透湿膜加湿器	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	-	冷房加湿はできません
	④ 蒸気スプレー加湿器	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	〃
	⑤ ベーパーパン加湿器	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	〃
風路	⑥ 吸込ダクトフランジ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	-	
	⑦ プレナムチャンバー	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	※5	×	○	-	
	⑧ 吹出ダクト用相フランジ	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	※5	×	○	-	
	⑨ 外気取入フランジ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	-	
フィルター	⑩ フィレドフィルター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	-	
	⑪ PPハニカムフィルター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	-	
	⑫ 中・高性能フィルターボックス	○	○	○	○	○	○	※5	※5	○	○	○	○	×	×	-	
	⑬ HEPAフィルターユニット	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	×	×	×	-	P224・P280形のみ
その他	⑭ オイルフィルターユニット	○	×	×	○	×	×	○	○	×	○	○	×	×	×	-	
その他	⑮ 右配管部品(加湿器組込)	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ※1 加湿器は暖房運転で加湿してください。冷房運転での加湿はできません。
- ※2 冷房運転との併用運転はできません。
- ※3 ④、⑤加湿器を組込んで右配管接続する場合は、⑭右配管部品が必要です。
- ※4 上表に記載のない別売部品については、基本的に併用組込み可能です。
- ※5 EP224・EP280形は×、EP450・EP560形は○となります。