

区分	参考 <b>最終</b>	仕様 (対策内容・測定位置等)											
日付	2008-12-16												
測定場所	—												
使用計器	—												
暗騒音	—												
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール		
1		200V/60Hz	51.5	56.0	43.0	36.5	34.0	31.5	27.0	21.5	43.0		

