

区分	参考(最終)		仕様 (対策内容・測定位置等)									
日付	2009-1-16											
測定場所	-											
使用計器	-											
暗騒音	-											
			定格機外静圧：170Pa、電源：単相200V (50Hz)									
N.記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール		
1	200V/50Hz	59.0	55.5	45.5	40.5	33.5	29.0	25.5	28.0	44.0		

