

区分	参考・最終		仕様 (対策内容・測定位置等)										
日付	2009-1-16												
測定場所	-												
使用計器	-												
暗騒音	-												
			定格機外静圧：200Pa、電源：単相200V (60Hz)										
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール		
1		200V/60Hz	60.0	54.5	47.0	43.0	35.5	30.5	27.0	27.0	45.0		

