




# 騒音分析成績表

PUHY-EP140CMG1(-BS,-BSG)

測定場所: 無響音室  
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	59	60	57.5	52	49	44.5	38.5	32	55	(dB)
低騒音	50/60Hz	57.5	50.5	46.5	39.5	38	29.5	24.5	21	44	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	12-05-21	仕様書番号	WYN B0-9524	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---