



騒音分析成績表

測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	59	62	60	57	51.5	46	44	37	58	(dB)
低騒音	50/60Hz	56.5	48.5	46	39	38.5	32.5	33	25.5	44	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	12-05-21	仕様書番号	WYN B0-9526	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---