



# 騒音分析成績表

PQHY-P224SCMG1 (-BSG) (-H)

測定場所: 無響音室  
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	60.5	53	47.5	43	38	37	40.5	28.5	47	(dB)
低騒音	50/60Hz	56.5	50	44	39.5	36	34.5	36.5	28.5	44	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	12-5-21	仕様書番号	WYN B0-9603	副番	*
----------	-----	---------	-------	-------------	----	---