




騒音分析成績表

PQHY-P450SCMG1 (-BSG) (-H)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	63.5	56	50.5	46	41	40	43.5	31.5	50	(dB)
低騒音	50/60Hz	61	54.5	47.5	43.5	38.5	37	38	30	47	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	12-5-21	仕様書番号	WYN B0-9606	副番	*
----------	-----	---------	-------	-------------	----	---