パッケージエアコン 室内ユニット 別売部品組合せ一覧(2方向天井カセット形・新冷媒シリーズ)

形 名 | PLFY-P • LMG4 | 台数 - 記号

別売部品の組合せ可能一覧は表1のとおりです。表にて同時組合せ可能な別売部品を〇で示しています。 組合せにより下記制約事項・注意事項が生じます。ご熟読の上、別売部品組合せの選定をお願いします。

別売部品組合t ロングライフフィルター 高性能フィルター 0 0 0 0 0 0 0 0 フィルター 別 パワー脱臭フィルター 多機能ケースメント 0 0 0 0 0 0 0 0 売 部 スペーサー(自然排水方式) 0000 00000 品 吹き分けプレート(7:3) 1台取付け 0 0 0 0 \circ 0 0 0 加湿器 2台取付け 0 C C 0 別売部品組合せ ロングライフフィルター 高性能フィルター 0 0 0 0 フィルター 別 パワー脱臭フィルター 000000 売 多機能ケースメント 000 000 部 スペーサー(自然排水方式) 0 0 0 0 0 0 吹き分けプレート(7:3) 品 1台取付け 0 \circ 0 \cap 加湿器 2台取付け \cap \circ \cap \circ

1. 化粧パネル

化粧パネルは下記6タイプから選ぶことができます。

- ①塗装パネル(標準) ②天井材組込用パネル ③自動昇降用パネル ④人感ムーブアイパネル
- ⑤自動昇降人感ムーブアイパネル ⑥リプレースパネル
- ※自動昇降用パネルまたは自動昇降人感ムーブアイパネルは、付属ロングライフフィルターの メンテナンス作業を補助するものです。

<注意事項・制約事項>

- ・別売の高性能フィルターおよびパワー脱臭フィルターの昇降はできません。そのため、自動昇降パネルと 多機能ケースメントの併用はできません。
- ・自動昇降用パネルまたは自動昇降人感ムーブアイパネルは外気取り入れ時対応できません。
- ・人感設定および個別吹き分け設定の操作はPAR-37MA以降のMAスマートリモコンが対応しています。

2. フィルター

<注意事項・制約事項>

- ・高性能フィルターもしくはパワー脱臭フィルターを組込む場合には、多機能ケースメントもしくは スペーサーが必要です。
- ・パワー脱臭フィルターと高性能フィルターの併用はできません。
- ・パワー脱臭フィルターには、プレフィルターとしてロングライフフィルター(パネル付属)が必要です。

3. 加湿器

<注意事項・制約事項>

- ・加湿器組込み時は組込吹出口側に、吹き分けプレートの組込み、分ダクトの接続はできません。そのため、加湿器2台組込み時は吹き分けプレートの組込み、分ダクトの接続はできません。
- ・加湿器はユニットの配管接続口から見て左側面組込み(左勝手)と、右側面組込み(右勝手)の 2種類があります。設置策略やメンテナンスロの位置に応じて、どちらかを選んでください。
- 2種類があります。設置箇所やメンテナンス口の位置に応じて、どちらかを選んでください。 ・加湿器組込み時に高性能フィルターもしくはパワー脱臭フィルターを併用する場合、 風量が減少する組合せがあります。
- ・加湿器を組込む場合は、加湿器用メンテナンスロを確保してください。
- ・加湿器2台組込みの場合、給水圧が0.05~0.2MPaとなるように減圧弁(現地手配)を取付けてください。

4. 外気取入

<注意事項・制約事項>

- ・外気取り入れはユニット本体のみ行う事ができます。外気取り入れ口(開口240×45)に現地角ダクトを 直接接続可能です。また、丸ダクトの場合は外気取入ダクトフランジ(別売部品 開口 ϕ 150)が必要です。
- ・外気取り入れはユニット本体の反配管側からのみとなります。

5. その他

<注意事項・制約事項>

- ・PLFY-P・LMG4形はヒーター付機種はありません。また現地での補助電気ヒーターの組込みは出来ません。
- ・自然排水仕様を採用される場合は、スペーサーが必要です。
- ・高湿度対応キットは、多機能ケースメント、スペーサー、加湿器に対応していません。
- ・高湿度対応キットは、天井内の温度が30℃、湿度80%を超えると思われる場合にご使用ください。
- 別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。

パッケージェアコン 室内ユニット 別売部品組合せ一覧		形名	PLFY-P • LMG4	
三菱電機株式会社	2016/6/1	仕様書番号	WYNC2-1508	